



Westen Star Condens 1.50  
 45 kW C-53 IPX 5D  
 Szezonális hatásfok 92 %  
 Nox-5 osztály 27 mg/kWh  
 gyári elemekkel kaszkádba kötve

Na 32 a gáz mágnesszelep  
 Na 32 a 40\*40 cm fix zsalu  
 eltakarni szigorúan tilos!  
 mennyezetlen  
 rekeszleve  
 Na 25  
 Na 25  
 elszívó ernyő  
 Centrifugális cs. ventilátor  
 Szell z leveg min. 876 m³/6  
 javasolt ventilátor DF 200 FR 1000 m³/6

KG6 36,5 kW ipari gázt zhely G-20 25 mbar  
 KG6 36,5 kW ipari gázt zhely G-20 25 mbar

Konyha

Ei készit

Mosogató

Jelmagyarázat:  
 MSZ EN 1555 Pe vezeték  
 meglev  
 MSZ EN 10255 acél vezeték

Ei kerít állomás G-16  
 mér. vel és EKB-25  
 nyom. szabályzóval  
 PERO T8 szekrényben

melev  
 Ø 40\*3,7 PE SDR11  
 melev

Méretarány: G-1  
 1:50

Tervez : Kovács Pál  
 Kaposvár Toponári út 141.  
 G2-14-0292

Gázszerelési tev  
 Thermál Hotel  
 Igal Rákóczi tér 14.  
 284. hrsz.

2018. 10.