



JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett fűtési előremenő vezeték
- - - Tervezett fűtési visszatérő vezeték
- · - · - Tervezett táplálási vezeték
- Hidegvíz vezeték
- - - HMV vezeték
- · - · - Cseppvíz vezeték

- gömbcsap**
- visszacsapó szelep**
- szűrő**
- fojtó szelep**
- biztonsági szelep**
- motoros keverőszelep**
- termosztikus keverőszelep**
- szivattyú**
- hőmérséklet érzékelő**
- automata légtelenítő**
- 9 ill. 1.3mm vtg. Armaflex AC/AF szigetelés**
- nyomásmérő**
- hőmérő**

- 1 VISSSMANN Vitodens 200-W kondenzációs gázkazán Qn=40,7 kW/db (80/60)
- 2 VITOTRONIC 200 HO1B szabályozó
- 3 Víz hőmérséklet érzékelő (VISSSMANN ajánlat szerint)
- 4 Keringtető szivattyú WILLO Yonos MAXO 30/0.5-7 2,5 m³/h, 4,0 m
- 5 Motoros keverőszelep SIEMENS VXG41.20 DN20 egyenszállékos, kvs=6,3 m³/h, PV=0,58
- 6 FLAMCO Flancovent 2" mikroburorék leválasztó
- 7 Leválasztó hőcserélő TTZ ZC43H dt=5 C
- 8 Mágneses iszapleválasztó FLAMCO Clean Smart 2"
- 9 Fűtőköri csatlakozó készlet kazánköri és tárolófűtő szivattyúval (VISSSMANN ajánlat szerint)
- 10 Zárt táplálási tartály V= 35 liter FLAMCO Fiefixon C35
- 11 VISSSMANN Vitocell 100-W CVAA 300 literes tároló-vízmelegítő
- 12 Termosztikus keverőszelep ESBE VTA322 1" 35-60 C
- 13 FLAMCO Airfix A 25 zárt táplálási tartály
- 14 Zárt táplálási tartály V= 8 liter FLAMCO Fiefixon C8
- 15 HONEYWELL NA 225 A automatikus töltő szerelvény
- 16 TA STAD 6/4" beszabályozó szelep

TERMOKOMPAKT BT
 Épületgépészeti tervezés és műszaki ellenőrzés
 Web: www.termokompakt.hu

7635 Pécs, Fekete u.25.
 Tel./fax: +36 72/336-864
 Mobiltelefon: +36 20/9743-249
 E-mail: termokompakt@t-online.hu

Rajzszám:	GF-01
Építész:	
Statikus:	
Villamos:	
Közműves:	
Geodéta:	
Gépész:	
Tervező:	Ludézer L.
Szerkesztő:	Ludézer L.
Munka megnevezése:	Margaréta Óvoda
Rajz megnevezése:	KÖZPONTI FŰTÉS KAPCSOLÁSI VÁZLAT
Dátum:	2017.04.28.

Munka megnevezése: **Margaréta Óvoda**
 7275 Igal, Szent István u. 118., HRSZ: 1039/1