



- 1 VISSMANN Vitodens 200-W kondenzációs gázkazán $Q_n=40,7$ kW/db (80/60)
- 2 VITOTRONIC 200 HO1B szabályozó
- 3 Vízhőmérséklet érzékelő (VISSMANN ajánlat szerint)
- 4 Keringtető szivattyú WILO Yonos MAXO 30/0,5-7 2,5 m³/h, ,4,0 m
- 5 Motoros keverőszelep SIEMENS VXG41.20 DN20 egyenszázalékos, kvs=6,3 m³/h, PV=0,58
- 6 FLAMCO Flamcovent 2" mikrobuborék leválasztó
- 7 Leválasztó hőcserélő TTZ ZC43H dt=5 C
- 8 Mágneses iszapleválasztó FLAMCO Clean Smart 2"
- 9 Fűtőköri csatlakozó készlet kazánköri és tárolófűtő szivattyúval (VISSMANN ajánlat szerint)
- 10 Zárt tágulási tartály V= 35 liter FLAMCO Flexcon C35
- 11 VISSMANN Vitocell 100-W CVAA 300 literes tároló-vízmelegítő
- 12 Termosztikus keverőszelep ESBE VTA322 1" 35-60 C
- 13 FLAMCO Airfix A 25 zárt tágulási tartály
- 14 Zárt tágulási tartály V= 8 liter FLAMCO Flexcon C8
- 15 HONEYWELL NA 225 A automatikus töltő szerelvény
- 16 TA STAD 6/4" beszabályozó szelep

JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett fűtési előremenő vezeték
- - - Tervezett fűtési visszatérő vezeték
- · - · - Tervezett tágulási vezeték
- Hidegvíz vezeték
- HMV vezeték
- - - Cseppvíz vezeték

TERMO KOMPAKT BT
Épületgépészeti tervezés és műszaki ellenőrzés

7635 Pécs, Fekete u.25.
Tel./fax: +36 72/336-864
Mobiltelefon: +36 20/9743-249
E-mail: termokompakt@t-online.hu
Web: www.termokompakt.hu

Munka megnevezése: **Margaréta Óvoda**
7275 Igal, Szent István u. 118., HRSZ: 1039/1

Rajz megnevezése: **KÖZPONTI FŰTÉS ALAPRAJZ**

Szerkesztő:

Ludézer L.

Tervező:

Ludézer Lajos G-T/02-0068, GO-T/02-0068

Rajzszám:

Építész:

GF-02

Statikus:

Villamos:

Közműves:

Geodéta:

Gépész:

Tervjel:

Lépték:

M 1:50

Dátum:

2017.04.28.